

WATERTOETS – WATERADVIES - MACHTIGING

Adviesvorming Provincie West-Vlaanderen.

Wanneer geeft de Dienst Waterlopen advies ?

Ligging project:

- in afstroomgebied van een waterloop 2^e categorie, buiten poldergebied;
- in mogelijks en/of effectief overstromingsgevoelig gebied;
- aan of naast een waterloop 2^e categorie;

Aard project:

- nieuwbouw, verbouwen, regularisatie ... → dakoppervlakte;
- nieuwe verhardingen, heraanleg, regularisatie → verharde grondoppervlakte;
- wijziging terreinprofiel (ophoging, afgraving, afwateringszin...);
- ruimtelijk uitvoeringsplan;
- plaatsen van afsluitingen of beplantingen naast een waterloop;
- nieuwe overwelving of perceelstoegang (**machtiging**);
- wijziging aan profiel of ligging waterloop (**machtiging**);
- aansluiten nieuwe lozingspunten, incl. drainage (**machtiging**);

Aanvraagdossier 'Omgevingsvergunning' : INHOUD

De documenten en/of plannen dienen de exacte dimensionering van de buffer- en/of infiltratievoorzieningen, de totale horizontale dakoppervlakte, de verharde grondoppervlakte, ... te vermelden.

In de documenten en/of plannen moet de werking van het afwateringsstelsel duidelijk blijken, bvb. afwatering naar waterloop, gracht of riolering.

Welke zijn de voorzieningen mbt infiltratie en/of buffering (hemelwaterput, infiltratiecapaciteit bodem, grondwaterpeilen, ...).

Adviesvorming Provincie West-Vlaanderen volgens grootte project:

- 1. Kleinschalig project ($\leq 1.000 \text{ m}^2$ bijkomende verharde oppervlakte) →** voldoen aan de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV) → Provincie (Waterbeheerder) geeft geen advies.
- 2. Project tussen 1.000 en 5.000 m^2 bijkomende verharde oppervlakte →** voldoen aan de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV) → Provincie (Waterbeheerder) geeft advies waarbij wordt nagegaan of het project aan de voorwaarden van de GSV voldoet.

Onderscheid ivm vertraagde afvoer:

A. 1.000 tot 2.499 m^2 : geen eisen inzake vertraagde afvoer;

B. 2.500 tot 4.999 m^2 : vertraagde afvoer van 20 liter/sec/ha van toepassing.

Cfr. GSV → volume aan buffer- en infiltratievoorzieningen is $250 \text{ m}^3/\text{ha}$.

3. Grootschalig project ($\geq 5.000 \text{ m}^2$ bijkomende verharde oppervlakte)
strengere/specifiekere eisen dan deze gesteld in de verordening (GSV).

Volume aan buffer- en infiltratievoorzieningen is **330 m³/ha** met een vertraagde afvoer van **10 liter/sec/ha** voor projecten **niet** nabij of in een effectief overstromings-gevoelig gebied.

Volume aan buffer- en infiltratievoorzieningen is **410 m³/ha** met een vertraagde afvoer van **5 liter/sec/ha** voor projecten **wel** nabij of in een effectief overstromings-gevoelig gebied.

Aandachtspunt:

Projecten gelegen nabij of in een effectief overstromingsgevoelig gebied.
→ Pré-advies opvragen aan de waterbeheerder.

Adviesvorming Provincie West-Vlaanderen ivm reliëfwijziging, wijziging terreinprofiel (ophoging of afgraving terrein, ...)

Nadelige effecten te verwachten door wijziging van het terreinprofiel ?

Noodzakelijke informatie in de aanvraagdocumenten :

- Helling en hoogtepeilen van het terrein voor en na uitvoering.
- Hoogtepeilen van de aanpalende percelen.
- Volumes en hoogtes van de ophogingen en/of afgravingen.
- Alle plannen dienen opgemeten en voorgesteld in TAW.

Wateradvies Provincie

Geen aanleiding tot verzwaring van de naastliggende percelen en/of ontvangende waterloop => **GUNSTIG**

OF aanleiding tot verzwaring van de naastliggende percelen en/of ontvangende waterloop

- **VOORWAARDELIJK GUNSTIG** (motivering omtrent aanpassingen - bvb. het toepassen van minder steile terreinhelling of aanleg van compenserende grachten).
- **ONGUNSTIG** (motivering van de schadelijke effecten op het watersysteem).